



Rozvaděč RZ-2.2



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
IT (ZIS), 2+PE, 230V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Vypracoval: Lubomír PROKOP	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ.27847721	Číslo zakázky: 13/2016
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Data: 09/2016
Další údaje: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Formát: 3x4
Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C			Stupeň: DPS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BRONCHOSKOPICKÝ SÁL			Měřítko: /
Obsah: ÚPRAVY ROZVADĚČE - RZ-2.2			Čís.výkř.: E-7




ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

VÝVOD C.
CÍSLO
KABELU
TYP
KABELU
ZARÍZENÍ
PI [kW]
Ps [kW]

PŘÍVOD "MDO"	HL. POSP.	EV-4	EV-6	EV-8	EV-9	M212.97	EV-10
WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL
**	**	**	**	**	**	**	**
2x CXKH-R		CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R
5Cx35		5Cx10	5Cx4	5Cx16	5Cx16	5Cx4	5Cx4
*F'-RM-T		VYVÍJEČ PÁRY	VYVÍJEČ PÁRY	VYVÍJEČ PÁRY	VYVÍJEČ PÁRY	ZÁS. SKŘÍŇ	VYVÍJEČ PÁRY
94,5		(z.č.:4.002)	(z.č.:6.002)	(z.č.:8.002)	(z.č.:9.002)		BRONCHO
50		22,5	12,0	30,0	30,0		13,0

Vypracoval: Lubomír PROKOP	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Daběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BRONCHOSKOPICKÝ SÁL	
Obsah: ÚPRAVY ROZVADĚČE - RM-2.12	

Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky:
	13/2016
	Datum:
	09/2016
	Formát:
2xA4	
Stupeň:	
DPS	
Měřítko:	
/	
Čís.výkr.:	
E-8	



POZNÁMKA:

- Volně vedené kabelové elektrorozvody v prostoru 2.NP jsou provedeny bezhalogenními kabely (např. CXKH–R apod.), případně PVC kabely (CYKY apod.) uloženými pod omítkou s min. krytím 10mm.
- V prostorách s rastrovými podhledy budou horizontální rozvody vedeny v instalačních žlabech a lištách nad podhledy. Vertikální rozvody zde budou vedeny pod omítkou, v místech s obklady v trubkách pod omítkou.
- V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné inst. krabice na povrch uložené nad pohledy, v místnostech se sádkartónovými (SDK) podhledy krabice pod omítku umístěné pod úrovní SDK podhledů.
- Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3, rozvody v umývárkách budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

SPECIFIKACE SVÍTIDEL


- A1 – vestavné systému M600 horní montáž, zdroj 3x18W,T8,G13,EP prizmatický kryt; krytí IP40
- D1s– vestavné systému M600 horní montáž, zdroj 3x36W,T8,G13, elektronický stmívatelný předřadník DSI; prizmatický kryt; krytí IP40
- F3 – vestavné systému M600 horní montáž, zdroj 3x36W,komp. zářivka 2G11, EP; prizmatický kryt; krytí IP54
- H1 – stropní a nástěnné, satén opál mat, zdroj 18W,G24q–2,EP průměr 280mm, krytí IP44
- J1 – vestavné kruhové downlight do SDK, zdroj 2x18W,G24q–2,EP krycí sklo pískované, IP44
- K – nástěnné zářivkové s vypínačem, zdroj 18W,T8,G13 akrylátový kryt, krytí IP20
- N1 – nástěnné nouzového osvětlení (SE) 1–3hod.; centraltest 11W, 900lm, čirý polykarbonát; krytí IP65


ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
IT (ZIS), 2 + PE, 230 V, 50 Hz
IT, 12 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Vypracoval: Lubomír PROKOP	Podpis: 	<div>Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div>	Číslo zakázky: 13/2016
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis: 		Datum: 08/2016
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Formát: A3
Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C			Stupeň: DPS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BRONCHOSKOPICKÝ SÁL			Měřítko: 1: 50
Obsah: SVĚTELNÁ INSTALACE			Čís.výkr.: E–2

Endoskopické vyšetřovny



Vypracoval: Lubomír PROKOP Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA Telefon: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BRONCHOSKOPICKÝ SÁL	Podpis:  Podpis:	<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> <b style="color: green; font-size: 1.2em;">Forsing <b style="color: green;">projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Poveltrn 1263/66 IČ: 27847721 </div>	Číslo zakázky: 13/2016 Datum: 09/2016 Formát: 4xA4 Stupeň: DPS Měřítko: / Číslo výkru: E-6
Obsah: ÚPRAVY ROZVADEČE - RMD-2.1			