

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-042332

Dne 10. 12. 2018 obdržel smluvní zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona poskytuje následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display 5.html.

Žádost o vysvětlení ZD:

V tabulce plastových výrobků se píše u PVC oken požadavek na izolační dvojsklo, ale Ug skla max.0,6. Toto Ug odpovídá trojsklu. (V technické souhrnné správě je požadavek Ug max. 1,1). Dle požadovaného celkového Uw 1,2 není nutné použít trojsklo. Co máme do nabídky kalkulovat ?

Vysvětlení ZD:

Je nutno dodržet Uw (celé okno) – tato hodnota je i ve zpracovaném EA.

Žádost o vysvětlení ZD:

V projektové dokumentaci chybí technická zpráva v části D. Žádám o doplnění.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel technickou zprávu doplňuje – viz příloha.

Žádost o vysvětlení ZD:

V PD je požadavek na maximální pohledovou šířku oken 110mm (kombinace rám-křídlo). Protože se objekt zatepluje nevíme, jak bude řešeno ostění u oken a překrytí rámu okna izolantem. V PD chybí detail ostění. Není tato požadovaná pohledová šířka malá vzhledem k zateplení ostění?

Vysvětlení ZD:

Pohledovou šířkou oken je myšlena konečná MAX. pohledová šířka po osazení....

Okna jsou osazena ve vnějším líci fasády, standardně jsou okna řešena s 2cm spárou.

Překrytí fasádním KZS(minerál) je uvažováno v max. šířce 10mm, proto je v PD uvažováno se zateplením deskou 30mm ... viz výkaz výměr pol.č. 50.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání žádostí o účast takto:

Žádosti o účast se podávají nejpozději do 12.00 hod. dne 11. 1. 2019.

Vzorek okna bude doručen osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou nejpozději do 12.00 hod. dne 11. 1. 2019 na podatelnu zadavatele na adrese zadavatele Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání požadovaného vzorku.

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Příloha:
Technická zpráva SO 02