PŮDORYS 7.NP



OBECNĚ

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 1/N/PE AC 230V 50Hz/TN–S
3/N/PE AC 400V 50Hz/TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykem:
Ochrana při poruše neživých částí – automatickým odpojením od zdroje
Doplňková – dopl. pospojováním

Vnitřní rozvody budou vedeny ve stávajíích žlabech a mi žlaby v PVC trubkách. Venkovní rozvody budou provedeny v PVC ochranných chráničkách (ohebných) s UV odolností a odolností proti mrazu.

ROZVODY:
- volně ve žlabech
- na povrchu v ochranných PVC trubkách s UV odolností
- rozvody budou provedeny kabely např. CXKH–R
- přechody mezi pú budou utěsněny protipožárními ucpávkami

*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33–2000–5–51 ed.3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33–2000–4.41ed.2/Z1

SCHÉMA OBJEKTU



PROJEKTANT	Ing. Martin Kavan	PROJEKTANT PROFESE	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Martin Kavan ČKAIT 1103292		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Kavan		
INVESTOR	**Slezská nemocnice v Opavě, p.o.**, Olomoucká 86, 746 79 Opava		
NÁZEV STAVBY	**PAVILON N** **CHLAZENÍ VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ VE 3.- 5.NP**		
MÍSTO STAVBY	Olomoucká 86, 746 79 Opava		
ČÁST SO	**D1.4-2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ**		
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 3.NP - část - ELEKTRO**		

PROJEKTANT
AIRPROJEKT
Ing. Martin Kavan
Zámecká 264, 747 61, Raduň
tel. +420 775 558 335
IČ 03785815 DIČ CZ7603045428

DATUM	07/2018
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	PD027/18
FORMÁT	4x A4
Č. VÝKRESU	06