

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 11. 6. 2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 31121/2018/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 31220/2018/OP/EPID

VYŘIZUJE: Mgr. Vera Vrábliková

RNDr. Iveta Nováková

TEL.: 553 668 864

E-MAIL: vera.vrablikova@khsova.cz

DATUM: 13. 6. 2018

K rukám statutárního zástupce  
Slezská nemocnice v Opavě,  
příspěvková organizace  
Olomoucká 470/86  
746 01 Opava - Předměstí

Slezská nemocnice	
příspěvková organizace	
Odesláno	13. 06. 2018
Došlo	31.06.2018
dne:	
Č.j.:	
Počet listů:	1 Příloh:
Přiděleno:	

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ 47813750, zastoupené MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na ohlášení stavebních úprav „Pavilon N – chlazení vybraných místností ve 3. – 5. NP“, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací na ohlášení stavebních úprav „Pavilon N – chlazení vybraných místností ve 3. – 5. NP“, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí.

**s o u h l a s í .**

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ 47813750, ze dne 11. 6. 2018, zastoupené MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na ohlášení stavebních úprav „Pavilon N – chlazení vybraných místností ve 3. – 5. NP“, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší dodatečnou instalaci chladicího systému ve vybraných místnostech ve 3., 4. a 5. NP pavilonu N (m.č. 343, 341, 340, 323, 442, 440, 439, 423, 542, 540, 539, 523). Navržený chladicí systém se skládá z dvanácti vnitřních nástěnných jednotek o chladícím výkonu 3x 2,2kW, 6x 2,8kW a 3x 3,6kW propojených potrubím chladiwa vedeném částečně v liště a podhledech a z jedné venkovní kondenzační jednotky o celkovém chladícím výkonu 28,0kW. Centrální venkovní jednotka chlazení typ AJY090LELAH o akustickém výkonu 69 dB(A) bude umístěna na střeše 7. NP objektu.

2. strana závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
č.j. KHSMS 31220/2018/OP/EPID ze dne 13. 6. 2018

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Mgr. Vera Vrábliková  
vedoucí oddělení protiepidemického  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Opava

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, počet listů 1+ PD osobně

1x KHS, oddělení EPID/OP, 1 list + spis