



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Štěpán Šňupárek
30. dubna 2034 / 14
70200 Ostrava

Značka: 9773/V000914/2018/CH

Ostrava, dne: 23.1.2018

Věc: **PAVILON H- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.,
parc.č. 2275, k.ú. Opava Předměstí**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 10.4.2017 pod zn.: 9773/V009403/2017/AUTOMAT, sdělení dne 3.1.2018 pod zn.: 9773/V031789/2017/PA.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy pavilonu H související se změnou dispozičního řešení vnitřního uspořádání pokojů pro pacienty a ostatních místností za účelem vybudování pavilonu geriatric - léčebny dlouhodobě nemocných v tomto objektu.

Součástí stavby je přístavba pro lůžkový výtah o rozměrech 9,55 m x 2,85 m, oprava veškerých instalací v objektu - oprava vytápění, elektroinstalace, zdravotnické, vzduchotechniky, slaboproudých rozvodů a dále pak oprava přípojek kanalizace a vody ve stávajících trasách.

Vytápění bude stávající, beze změn. V objektu bude 54 pacientů a 5-7 zaměstnanců. Spotřeba vody v novém stavu bude shodná se spotřebou vody ve stávajícím stavu. Dosud zde bylo a nově zase bude nemocniční oddělení. Dimenze přípojky vody bude beze změn a je pro nový stav vyhovující.

Objekt je napojen na stávající vnitroareálové rozvody vody. Tyto nejsou v dobrém stavu, proto bude provedena výměna vodovodního potrubí ve stávající trase v dimenzi DN80 a délce 20,6 m.

Likvidace splaškových vod bude stávající, je řešena napojením na jednotnou kanalizaci v areálu nemocnice - stejně jako doposud. Dimenze přípojky kanalizace bude beze změn a je pro nový stav vyhovující. Kvalita vypouštěných splaškových vod - jedná se o běžné splaškové vody obdobné vodám z ostatních pavilonů nemocnice, vody nebudou nijak nestandardně kontaminovány.

Díky přístavbě výtahu se mírně zvedne množství odváděných dešťových vod. Tyto jsou odváděny do areálové nemocniční dešťové kanalizace. V současné době je v místě části přístavby chodník- zpevněná plocha, ze které rovněž odtékají dešťové vody do této areálové dešťové kanalizace. V místě nového dešťového svodu z přístavby bude proveden šterkový dren o rozměrech cca 0,5x0,5x1 m, který zdrží rychlý odtok dešťové vody do areálové dešťové kanalizace v nemocnici. Teprve z tohoto drénu se dešťová voda bude do areálové dešťové kanalizace vypouštět.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 2275, k. ú. Opava Předměstí nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

S uvedenou stavbou **souhlasíme.**

Podmínky pro realizaci:

- Veškeré úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodů Opava, tel.: 553 699 131, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.