

**Tepelné ztráty**

004390 - Ing.Ladislav Strakoš - Těrlícko  
 Zakázka: Pavilon H\_RDS

TV v.4.4.2 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 23.2.2017

Archiv: ing. Šňupárek

**Četnost trvání teplot a výkonů**

Stavba: Slezská nemocnice Opava

Místo: Pavilon H

Zadavatel: SN v Opavě

Zpracovatel: **Projekční kancelář**

Zakázka: Pavilon H\_RDS

Archiv: ing. Šňupárek

Projektant: ing. Ladislav Strakoš

Datum: 22.1.2017

E-mail: 1strakos@email.cz

Telefon: 602726592

$t_{em} = 12\text{ °C}$        $d_{lok} = 228\text{ dnů}$        $d_{čSN} = 238\text{ dnů}$

$t_e = -15\text{ °C}$        $t_{ibQ} = 21.01\text{ °C}$

$Q = 116267\text{ W}$

$t_{ex}$ °C	Q W	q %	d dny	d %	$d_{te}$ dny
-15	116 267	100,0	3	1,7	3
-14	113 039	97,2	4	2,1	1
-13	109 810	94,4	5	2,5	1
-12	106 582	91,7	7	3,4	2
-11	103 353	88,9	9	4,2	2
-10	100 125	86,1	11	5,0	2
-9	96 897	83,3	14	6,3	3
-8	93 668	80,6	16	7,1	2
-7	90 440	77,8	19	8,4	3
-6	87 212	75,0	22	10,1	3
-5	83 983	72,2	27	12,2	5
-4	80 755	69,5	32	14,3	5
-3	77 526	66,7	41	18,1	9
-2	74 298	63,9	51	22,7	10

$t_{ex}$ °C	Q W	q %	d dny	d %	$d_{te}$ dny
-1	71 070	61,1	63	27,7	12
0	67 841	58,3	75	33,2	12
1	64 613	55,6	89	39,1	14
2	61 384	52,8	101	44,5	12
3	58 156	50,0	114	50,4	13
4	54 928	47,2	127	55,9	13
5	51 699	44,5	140	61,8	13
6	48 471	41,7	153	67,2	13
7	45 243	38,9	166	73,1	13
8	42 014	36,1	178	78,2	12
9	38 786	33,4	191	84,0	13
10	35 557	30,6	203	89,1	12
11	32 329	27,8	216	95,0	13
12	29 101	25,0	228	100,0	12