

KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 15x1.
TĚLESA KORADO S VENTILOVOU VLOŽKOU IMI–HEIMEIER (r. 2015).
TRUBKY – SANCO R250, FITINKY SANHA, IZOLACE MIRELON 13–25mm.

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. STRAKOŠ	ING. STRAKOŠ	ING. ŠNUPÁREK	

INVESTOR	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
STAVBA	PAVILON H – STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.
	VYTÁPĚNÍ
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:100
POČET A4	3
STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2016
ZAK.ČÍSLO	11/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116–1
ČÍS. VÝKR.	03