

Detail zapojení stoupačky a ventilových skříní



LEGENDA ČAR:

- Rozvodné potrubí kyslíku
- Rozvodné potrubí odfuku od pojistných ventilů
- Stávající rozvodné potrubí kyslíku

LEGENDA:

LR	Lůžková rampa
VS-3	Ventilová skříň pro 3 plyny
SIP-3	Vyhodnocení klinické nouzové signalizace pro 3 plyny
SIP-P	Vyhodnocení provozní signalizace

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Irena Šumová	Irena Šumová	Ing. Jan Blinš	

BSJ group, s.r.o.
Václavské náměstí 19
110 00 Praha
www.bsj.cz

INVESTOR: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

STAVBA:

PAVILON H- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.

ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:50
POČET A4	12
STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2016
ZAK.ČÍSLO	11/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116-1
ČÍS. VÝKR.	04