

ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ STĚNY BEZE ZMĚN
  ZEVNITŘ NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+VÝMALBA, ZVENKU FASÁDA BEZE ZMĚN-NETÝKÁ SE STAVBY
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO PLIŇŮ A DOZDÍVEK Z CIHEL PLNÝCH P10, NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100-150 MM, Z POROBET. TVÁRNIC (MAX.600 KG/M3) NA LEPIDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM ZE ZVUK TLUMÍCÍHO SÁDROKARTONU TL. 2x12,5 MM (2 x opláštěné) NA TYPOVÉ OCELOVÉ PROFILY DOVNITŘ HLUKOVÁ IZOLACE Z TĚŽKÉ MIN. VATY TL. 100 MM (VLHKÉ MÍSTNOSTI-ZELENÝ SDK)
- ZDIVO NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚN TL. 400 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P8 NA MALTU M5 (P+D) ZEVNITŘ HLADKÁ, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE ZATEPLENÍM MIN. VATOU TL. 140 MM
- ZDIVO NOVÝCH STŘEDNÍCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P10 NA MALTU M5 (P+D) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM (115 A 145 MM), Z TERMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA MALTU M5 (P+D) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C20/25
- ŽELEZOBETONOVÉ POTĚRY PODLAH, BETON C20/25, VÝZTUŽ Z KARISÍTÍ 100x100x5
  NOVÉ ŽB VĚNCE, C20/25, 4xR14+TŘMÍNKY E6 d250 MM
  NOVÉ ŽB PILÍŘE C30/37, 8xR20+TŘMÍNKY R10 d200 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP FR. 16-63, HUTNIT Rdt=350 kPa
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PRŮVLAKY+STAT. ZESÍLENÍ STROPU NAD 2.NP
- NOVÉ POSUVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY- SYSTÉMOVÝ VÝROBEK V HLINÍKOVÝCH RÁMECH
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY-VYŠŠÍ STANDARD, 2 ODSTÍNY+PÁSEK, FORMÁT DO 200x200 DO 600x400 (DO VÝŠE 2000 MM)
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY-PROTIPOŽÁRNÍ-červený 15 MM, NA KOI Z TYPOVÝCH PROFILŮ (poč.odaL.D152) (ososlí vždy cca 150-200 mm pod nosnou kcí stropu)
  ODVĚTŘÁNÍ PODHLEDŮ POŽ. MŘÍŽKAMI 100x100 MM- vždy 2 ks na místnost

LEŽATÁ KANALIZACE V PODLAZE 1.PP A NEPODSKLEP. ČÁSTI 1.NP

-BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE V OBJEKTU, PRO JEJÍ PROVEDENÍ BUDE NUTNO V PODLAZE 1.PP A V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI 1.NP PROVÉST DRÁŽKY O HLOUBCE OD 200 DO 900 MM. TYTO BUDE NÁSLEDNĚ NUTNO ZASYPAT PÍSKEM KOLEM POTRUBÍ A HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM A DÁLE PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU SKLADBU PODLAHY NAD TOUTO KANALIZACÍ

SVISLÉ STUPAČKY KANALIZACE

PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH

NEZNAČENY, JSOU POUŽITY PLOCHÉ PŘEKLADY ZE SYSTÉMU ZDIVA THERM, ALTERNATIVNĚ MOŽNO POUŽÍT OCELOVÉ PŘEKLADY L, I, U

OKNA

JSOU V CELÉM OBJEKTU JIŽ VYMĚNĚNÁ, JSOU EURO DŘEVĚNÁ, DVOUFALCOVÁ DF65, SMRK NAPOJOVANÝ, DVOJSKLO Ug=1,0
PŘISTAVĚNÁ ČÁST-OKNA BUDOU NOVÁ-EURO DŘEVĚNÁ, IZOLAČNÍ DVOJSKLA-POUŽÍT ZCELA SHODNÝ PROFIL I ÚPRAVU SE STÁVAJÍCÍMI OKNY

VSTUPNÍ DVEŘE- JSOU JIŽ ROVNĚŽ VYMĚNĚNY A BUDOU STÁVAJÍCÍ

OKNA-POLEPY FÓLIÍ

ČÁSTI OKEN, KTERÁ MAJÍ PARAPET NÍŽE NEŽ 850 MM BUDOU MÍT SPODNÍ TABULE SKLA OPATŘENY TRANSPARENTNÍ FÓLIÍ

PODHLEDY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH V 1.,2.,3.NP BUDE NOVĚ PROVEDEN
ZESPOD POD NOSNÝ STROP (mezera cca 150-200 mm) SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ PODHLED tl. 15 MM
V POTŘEBNÝCH MÍSTECH DO NĚJ OSADIT REVIZNÍ OTVORY

VNITŘNÍ OMÍTKY-1.PP

VZHLEDEM KE ZVÝŠENÉ VLHKOSTI STĚN 1.PP BUDE VE VŠECH MÍSTNOSTECH PROVEDENA NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ, PROHAZDVANÁ, LEHČENÁ +SANAČNÍ ŠTUK A PRODYŠNÁ MALBA

VNITŘNÍ DVEŘE

BUDOU FOLIOVANÉ, PROFILOVANÉ, S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A OTĚRU, VYŠŠÍHO STANDARDU, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ
KONKRETNÍ DESIGN A DEKOR DVEŘÍ BUDE VYBRÁN INVESTOREM PŘI STAVBĚ
NA VŠECH OZNAČENÝCH DVEŘÍCH VODOROVNÉ MADLO PRO INVALIDY, ZVENKU
OZNAČENÉ DVEŘE JSOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, MAJÍ SAMOZAVÍRAČE, PANIKOVÉ ZÁMKY
DVEŘE OZNAČENÉ AL JSOU HLINÍKOVÉ, SPECIFIKACE DLE VÝPISU PRVKŮ

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY BUDOU ZABETONOVÁNY ZÁLIVKOVÝM BETONEM C30/37

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠALPÁREK	ING. ŠALPÁREK	ING. ŠALPÁREK	

INVESTOR	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	SPEC.	
STAVBA	PAVILON H- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.	TK	
		MĚŘÍTKO	1:75
		POČET A4	6
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	11/2016
		ZAK.ČÍSLO	11/2016
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP+ZÁKLADY PŘÍSTAVBY-NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO 1116-1	ČÍS. VÝKR. 11