


## ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ STĚNY BEZE ZMĚN
  ZEVNITŘ NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+VÝMALBA, ZVENKU FASÁDA BEZE ZMĚN–NETÍKÁ SE STAVBY
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO PLIŇŮ A DOZDÍVEK Z CHEL PLNÝCH P10, NA MALTU M5
  OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100–150 MM, Z POROBET. TVÁRNIC (MAX.600 KG/M3) NA LEPIDLO
  OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM ZE ZVUK TLUMÍCÍHO SÁDROKARTONU TL. 2x12.5 MM (2 x opláštěné) NA TYPOVÉ OCELOVÉ PROFILY
  DOVNITŘ HLUKOVÁ IZOLACE Z TĚŽKÉ MIN. VATY TL. 100 MM (VLHKÉ MÍSTNOSTI–ZELENÝ SDK)
- ZDIVO NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚN TL. 400 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P8 NA MALTU M5 (P+D)
  ZEVNITŘ HLADKÁ, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE ZATEPLENÍM MIN. VATOU TL. 140 MM
- ZDIVO NOVÝCH STŘEDNÍCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P10 NA MALTU M5 (P+D)
  OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM (115 A 145 MM), Z TERMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA MALTU M5 (P+D)
  OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C20/25
- ŽELEZOBETONOVÉ POTĚRY PODLAH, BETON C20/25, VÝZTUŽ Z KARISÍŤ 100x100x5
  NOVÉ ŽB VĚNCE, C20/25, 4ø14+TŘMÍNKY E6 ø250 MM
  NOVÉ ŽB PILÍŘE C30/37, 8ø20+TŘMÍNKY R10 ø200 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP FR. 16–63, HUTNIT Rdt=350 kPa
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PRŮVLAKY+STAT. ZESÍLENÍ STROPU NAD 2.NP
- NOVÉ POSUVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY– SYSTÉMOVÝ VÝROBEK V HLINÍKOVÝCH RÁMECH
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY–VYŠŠÍ STANDARD, 2 ODSTÍNY+PÁSEK, FORMÁT OD 200x200 DO 600x400
  (DO VÝŠE 2000 MM)
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM, NA KOI Z TYPOVÝCH PROFILŮ (pod.odol.D152)
  (osadit vždy cca 150–200 mm pod nosnou kci stropu)
  ODVĚTRÁNÍ PODHLEDŮ POŽ. MŘÍŽKAMI 100x100 MM– vždy 2 ks na místnost
- NOVÁ MADLA NA CHODBÁCH TVOŘENÁ HLINÍKOVOU KOSTROU A AKRYLVINYLOVÝM KRYTÍM
  NEHORLAVÁ, DETAILNÍ SPECIFIKACE V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A VÝKAZU VÝMĚR

## NÍŽE VYKRESLENÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU, JE VYKRESLENO INFORMATIVNĚ VZHLEDEM K PROSTOROVÝM SOUVISLOSTEM

- POLOHOVACÍ NEMOCNIČNÍ LÚŽKO
- MULTIFUNKČNÍ NOČNÍ STOLEK S JÍDELNÍM PULTEM (cca 600x500 MM)
- SKLOPNÉ JÍDELNÍ NEBO NÁVŠTĚVNÍ STOLKY NA CHODBÁCH 1000x600 MM + 2x ŽIDLE S PODRUČKAMI
- SKLOPNÉ JÍDELNÍ NEBO NÁVŠTĚVNÍ STOLKY V POKOJÍCH 800x800 MM + 3x ŽIDLE S PODRUČKAMI

## LEŽATÁ KANALIZACE V PODLAZE 1.PP

–BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE V OBJEKTU, PRO JEJÍ PROVEDENÍ BUDE NUTNO V PODLAZE 1.PP A V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI 1.NP PROVÉST DRÁŽKY O HLOUBCE OD 200 DO 900 MM. TYTO BUDE NÁSLEDNĚ NUTNO ZASYPAT PÍSKEM KOLEM POTRUBÍ A HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM A DÁLE PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU SKLADBU PODLAHY NAD TOUTO KANALIZACÍ

SVISLÉ STUPAČKY KANALIZACE

## ROZNÁŠECÍ PROFILY POD SDK PŘÍČKAMI

POD SDK PŘÍČKY VE 2.NP NUTNO POUŽÍT ROZNÁŠECÍ PROFILY Z OCELOVÝCH PROFILŮ L ,U, I, PŘÍČKU NUTNO ROZNÉST DO I NOSNÍKŮ KLENEB TAK, ABY SE ŽÁDNOU PŘÍČKOU NEPŘITĚŽOVAL VRCHOL KLENBY !!!

## PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH

NEZNAČENÝ, JSOU POUŽITY PLOCHÉ PŘEKLADY ZE SYSTÉMU ZDIVA THERM, ALTERNATIVNĚ MOŽNO POUŽÍT OCELOVÉ PŘEKLADY L, I, U

## OKNA

JSOU V CELÉM OBJEKTU JIŽ VYMĚNĚNÁ, JSOU EURO DŘEVĚNÁ, DVOJFALCOVÁ DF65, SMRK NAPOUDOVANÝ, DVOJSKLO Ug=1,0
PŘISTAVĚNÁ ČÁST–OKNA BUDOU NOVÁ–EURO DŘEVĚNÁ, IZOLAČNÍ DVOJSKLA–POUŽÍT ZCELA SHODNÝ PROFIL I OPRAVU SE STÁVAJÍCÍM OKNY

VSTUPNÍ DVEŘE– JSOU JIŽ ROVNĚŽ VYMĚNĚNY A BUDOU STÁVAJÍCÍ

## OKNA–POLEPY FÓLIÍ

ČÁSTI OKEN, KTERÁ MAJÍ PARAPET NÍŽE NEŽ 850 MM BUDOU MÍT SPODNÍ TABULE SKLA OPATŘENY TRANSPARENTNÍ FÓLIÍ

## PODHLEDY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH V 1.,2.,3.NP BUDE NOVĚ PROVEDEN
ZESPOD POD NOSNÝ STROP (mezera cca 150–200 mm) SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ PODHLED tl. 15 MM
V POTŘEBNÝCH MÍSTECH DO NĚJ OSADIT REVIZNÍ OTVORY

## VNITŘNÍ OMÍTKY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENA NOVÁ HRUBÁ I HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA,
POD OMÍTKY BUDE NALEPENA A PŘESTĚRKOVÁNA PERLINKA A NA NÍ TEPRVE BUDE PROVEDEN ŠTUK
TÍMTO SE ZABRÁNÍ PROBLEMŮM STYKŮ NOVÝCH A STARÝCH KONSTRUKCÍ A TAKÉ
VZNIKU VLASOVÝCH TRHLINEK

## VNITŘNÍ DVEŘE

BUDOU FOLIOVANÉ, PROFILOVANÉ, S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A OTĚRU, VYŠŠÍHO STANDARDU, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ
KONKRETNÍ DESIGN A DÉKOR DVEŘÍ BUDE VYBRÁN INVESTOREM PŘI STAVBĚ
NA VŠECH OZNAČENÝCH DVEŘÍCH VODOROVNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ, ZVENKU
OZNAČENÉ DVEŘE JSOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, MAJÍ SAMOZAVÍRAČE, PANIKOVÉ ZÁMKY
DVEŘE OZNAČENÉ AL JSOU HLINÍKOVÉ, SPECIFIKACE DLE VÝPISU PRVKŮ

## STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY BUDOU ZABETONOVÁNY ZÁLIVKOVÝM BETONEM C30/37

**0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU**

| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | HIP | |
|---|---|---|---|---|
| ING. ŠKUPÁNEK | ING. ŠKUPÁNEK | ING. ŠKUPÁNEK | | |

INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ — SPEC.

STAVBA — TK

**PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.**

MĚŘÍTKO 1:75 | FORMÁT A4 8 | STUPEŇ DPS | DATUM 11/2016 | ZAK.ČÍSLO 11/2016

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV** | ARCHIVNÍ ČÍSLO **1116–1** | ČÍS. VÝKR. **12**