SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘECHY A STROPU NAD 3.NP
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC TL. 1.6 MM, VAKUOVĚ KOTVENÁ–oprava 6ks prostupů ZTI
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- IZOLACE EPS 100 S TL. 240 MM (100+140 MM)
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 10 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 50 MM VE SPÁDU
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DESKY TL. 60 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STŘEŠNÍ DESKA TL. 100 MM+ŽEBRA 300x500 á 1000 MM
- UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 500 MM
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 20 MM
- OMÍTKA NA RABICOVÉ PLETIVU
- NOVÝ SÁDROKARTONÝ PODHLED–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM (pož.odol.D152)

STÁVAJÍCÍ VRSTVY

SKLADBA STROPU NAD 2.NP
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (ANTISTATICKÉ PODLAHY, DLAŽBY)
- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 20–80 MM
- LITÝ POTĚR TERACO TL. 20 MM–odbourat
- BET. POTĚR TL. 100 MM +KARISÍTĚ–odbourat a nahradit novým lit.pot.Cemflow min. 30 MPa
- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25 MM–oprava z 50%
- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 80/340 PO 900 MM+VZDUCHOVÁ MEZERA PŘÍČNÉ VKLÁDANÉ DO OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ č. 340
- PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25 MM–odstranit z 80%–v místě zesilování stropu
- OMÍTKA NA RÁKOSU–oprava ze 100%
- NOVÉ ZESÍLENÍ STROPU PODVLEČENÝMI NOSNÍKY 2xI340
- NOVÝ SÁDROKARTONÝ PODHLED–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM (pož.odol.D152) (včetně SDK požárních kastlíků kolem zesilovaných I nosníků č.340)

SKLADBA STROPU NAD 1.NP
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (ANTISTATICKÉ PODLAHY, DLAŽBY)
- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 20–80 MM
- LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM–odbourat
- BET. POTĚR TL. 40–50 MM –odbourat a nahradit novým litým potěrem Cemflow min. 30 MPa
- HLINĚNÝ NÁSYP TL. 100–130 MM
- MALTA TL. 15–20 MM
- KLENBOVÝ STROP NAD 1.NP (cihly kleneb místy narušeny, vypadené spárování, místy rozvolněno–uvolněné části vyškrábat)
- NOVÁ OMÍTKA KLENEB CEMENTOVÁ TORKRETOVÁ +PLNOPLOŠNÁ OPRAVA SPÁROVÁNÍ KLENEB
- NOVÝ SÁDROKARTONÝ PODHLED–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM (pož.odol.D152)

STÁVAJÍCÍ VRSTVY

SKLADBA STROPU NAD 1.PP
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (ANTISTATICKÉ PODLAHY, DLAŽBY)
- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 20–80 MM
- LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM–odbourat
- BET. POTĚR TL. 80 MM –odbourat a nahradit novým litým potěrem Cemflow min. 30 MPa
- HLINĚNÝ NÁSYP TL. 190 MM
- MALTA TL. 15–20 MM
- KLENBOVÝ STROP NAD 1.PP (cihly kleneb místy narušeny, vypadené spárování, místy rozvolněno–uvolněné části vyškrábat)
- NOVÁ OMÍTKA KLENEB CEMENTOVÁ TORKRETOVÁ +PLNOPLOŠNÁ OPRAVA SPÁROVÁNÍ KLENEB
- NOVÁ OMÍTKA KLENEB (cementové jádro+lepidlo s perlinkou+štuk)

STÁVAJÍCÍ VRSTVY

SKLADBA PODLAHY 1.PP
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KER. DLAŽBY)
- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 20–80 MM
- BET. POTĚR TL. 100 MM –odbourat a nahradit novým litým potěrem Cemflow min. 30 MPa
- NOVÝ PODLAHOVÝ POLYSTYREN TL. 50 MM+PŘEKRYTÍ PODLAH. FÓLIÍ
- NOVÁ HYDROIZOLACE –2x ASF. PÁSY TĚŽKÉ G200 NATAVIT+ PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP
- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25+KARISÍTĚ 100*100*5– TL. 150 MM
- ODKOP STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTĚRU TL. 150 MM+ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM (v místnostech 005 a 006 bude odkop zeminy hlubší o 500 mm=prohloubení podlahy o 500 mm)

SKLADBA SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODESTY
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠŤ–LITÉ TERACO–OPRAVA, VYBROUŠENÍ, OCHRANNÉ LEŠTĚNÍ+FILM
- TERACOVÉ STUPNĚ UKLÁDANÉ NA OCELOVÉ I NOSNÍKY
- ZESPOD NOVÁ OMÍTKA (jádro, perlinka, štuk)
- LITINOVÉ OZDOBNÉ ZÁBRADLÍ–opálit, obrousit, nově natřít+nové madlo

SKLADBA VENKOVNÍHO CHODNÍKU Z DLAŽDIC
- NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50 MM
- KLADECÍ VRSTVA Z JEMNÉHO ŠTĚRKU 04– TL. 20 MM
- NOVÝ POSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKOVÝM MATERIÁLEM TL. 250 MM

SKLADBA ZATEPLENÍ FASÁDY

Řez A–A



ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ STĚNY BEZE ZMĚN ZEVNITŘ NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+VÝMALBA, ZVENKU FASÁDA BEZE ZMĚN–NETÝKÁ SE STAVBY
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO PILÍŘŮ A DOZDÍVEK Z CIHEL PLNÝCH P10, NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100–150 MM, Z POROBET. TVÁRNIC (MAX.600 KG/M3) NA LEPIDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU TL. 2x12.5 MM NA TYPOVÉ OCELOVÉ PROFILY (2xopláštěno) DOVNITŘ HLUKOVÁ IZOLACE Z TĚŽKÉ MIN. VATY TL. 100 MM (VLHKÉ MÍSTNOSTI–ZELENÝ SDK)
- ZDIVO NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚN TL. 400 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P8 NA MALTU M5 (P+D) ZEVNITŘ HLADKÁ, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE ZATEPLENÍM MIN. VATOU TL. 140 MM
- ZDIVO NOVÝCH STŘEDNÍCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z TERMICKÝCH TVÁRNIC P10 NA MALTU M5 (P+D) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM (115 A 145 MM), Z TERMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA MALTU M5 (P+ OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C20/25 MAZANINY–VÝZTUŽ KARI 100x100x5
- ŽELEZOBETONOVÉ POTĚRY PODLAH, BETON C20/25, VÝZTUŽ Z KARISÍTÍ 100x100x5 NOVÉ ŽB VĚNCE, C20/25, 4xR14+TŘMÍNKY E6 d250 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP FR. 16–63, HUTNIT Rdt=350 kPa
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PRŮVLAKY
- NOVÉ POSUVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY– SYSTÉMOVÝ VÝROBEK V HLINÍKOVÝCH RÁMECH
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY–VYŠŠÍ STANDARD, 2 ODSTÍNY+PÁSEK, FORMÁT OD 200x200 DO 600x400
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM, NA KCI Z TYPOVÝCH PROFILŮ (pož.odol.D152, (osadit vždy cca 150–200 mm pod nosnou kci stropu) ODVĚTRÁNÍ PODHLEDŮ POŽ. MŘÍŽKAMI 100x100 MM– vždy 2 ks na místnost

H NOVÉ STROPY PŘÍSTAVBY
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (DLAŽBY)
- NIVELAČNÍ STĚRKA VYROVNÁVACÍ TL. DO 10 MM
- NADBETONÁVKA–POTĚR TL. 60 MM–BETON C20/25+KARISÍTĚ 100x100x6
- POLYSTYREN VÝPLŇOVÝ TL. 60 MM MEZI I NOSNÍK
- STROP TYPOVÝ Z PAŽNIC PZD120 +I NOSNÍKY 160 (viz půdorys)
- HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA
- NOVÝ SÁDROKARTONÝ PODHLED–PROTIPOŽÁRNÍ–červený 15 MM (pož.odol.D1

I NOVÁ SKLADBA STŘECHY PŘÍSTAVBY
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC TL. 1.6 MM, VAKUOVĚ KOTVENÁ
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- IZOLACE EPS 100 S TL. 240 MM (100+140 MM)
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM+PENETRAL ALP
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM+PENETRAL ALP
- NADBETONÁVKA–POTĚR TL. 60 MM–BETON C20/25+KARISÍTĚ 100x100x6
- POLYSTYREN VÝPLŇOVÝ TL. 60 MM MEZI I NOSNÍK
- STROP TYPOVÝ Z PAŽNIC PZD120 +I NOSNÍKY 160 (viz půdorys)
- HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA+ VÝMALBA

SKLADBA PODLAHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

J
- NÁTĚR PROHLUBNĚ IZOLACÍ PROTI VODĚ A OLEJI
- NOVÝ ŽB POTĚR TL. 100 MM, C20/25, VÝZTUŽ KARI 100x100x5
- NOVÝ PODLAHOVÝ POLYSTYREN TL. 50 MM+PŘEKRYTÍ PODLAH. FÓLIÍ
- NOVÁ HYDROIZOLACE –2x ASF. PÁSY TĚŽKÉ G200 NATAVIT+ PENETR. ALP
- NOVÁ ŽB DESKA C20/25+2xKARISÍTĚ 100*100*8– TL. 300 MM
- ODKOP ULEHLÉ ZEMINY +HUTNĚNÝ ŠP POLŠTÁŘ 16–63 TL. CCA 400 MM (odkop zeminy hl. cca 1600 mm)

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	

INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

STAVBA

PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.

OBSAH VÝKRESU

ŘEZ A–A – NOVÝ STAV

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
POČET A4	2
STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2016
ZAK.ČÍSLO	11/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116–1
ČÍS. VÝKR.	15