Řez D–D

SKLADBY PODLAH A STROPŮ–BOURACÍ PRÁCE

A SKLADBA STŘECHY A STROPU NAD 3.NP
- –HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC TL. 1.6 MM, VAKUOVĚ KOTVENÁ
- –NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- –IZOLACE EPS 100 S TL. 240 MM (100+140 MM)
- –HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 10 MM
- –CEMENTOVÝ POTĚR TL. 50 MM VE SPÁDU
- –PLYNOSILIKÁTOVÉ DESKY TL. 60 MM
- –ŽELEZOBETONOVÁ STŘŠNÍ DESKA TL. 100 MM
- –UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 500 MM
- –DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 20 MM
- –OMÍTKA NA RABICOVÉ PLETIVU

B SKLADBA STROPU NAD 2.NP
- –NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–3 vrstvy+podložka, místy DLAŽBY)–odstranit
- –LITÝ POTĚR TERACO TL. 20 MM–odbourat
- –BET. POTĚR TL. 100 MM +KARNISÍŽ–odbourat
- –ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25 MM–oprava z 50%
- –NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 80/340 PO 900 MM+VZDUCHOVÁ MEZERA–ponechat, kontrola stavu PŘÍČNÉ VKLÁDANÉ DO OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ č. 340
- –PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25 MM–v místech zeslenstropů odstranit (80%)
- –OMÍTKA NA RÁKOSU–oprava ze 100%

C SKLADBA STROPU NAD 1.NP
- –NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–2–3 vrstvy+podlo5ka, DLAŽBY)–odstranit
- –LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM–odbourat
- –BET. POTĚR TL. 40–50 MM–odstranit
- –HLINĚNÝ NÁSYP TL. 100–130 MM
- –MALTA TL. 15–20 MM
- –KLENBOVÝ STROP NAD 1.NP
- –OMÍTKA KLENEB–uvolněné části vyškrabat)
(chlý kleneb místy narušeny, vypadané spárování, místy rozvolněno–uvolněné části vyškrabat)

D SKLADBA STROPU NAD 1.PP
- –NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–2–3 vrstvy+podlo5ka, DLAŽBY)–odstranit
- –LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM–odbourat
- –BET. POTĚR TL. 80 MM–odbourat
- –HLINĚNÝ NÁSYP TL. 190 MM
- –MALTA TL. 15–20 MM
- –KLENBOVÝ STROP NAD 1.PP
(chlý kleneb zespod narušeny, vypadané spárování, místy rozvolněno)
- –OMÍTKA KLENEB VELMI NARUŠENA, MÍSTY CHYBÍ, NUTNO DOPLNIT !!!–uvolněné části vyškrabat

E SKLADBA PODLAHY 1.PP
- –NÁŠLAPNÉ VRSTVY (bet. potěr, místy dlažba)–odstranit
- –BET. POTĚR TL. 100 MM–odbourat
- –HYDROIZOLACE –LEPENKA– odstranit
- –PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM–odbourat
- –ODKOP STÁVAJÍCÍ ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM
(v místnostech 005 a 006 bude odkop zeminy hlubší o 500 mm=prohloubení podlahy o 500 mm)

F SKLADBA SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODESTY
- –NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠŤ–LITÉ TERACO–očistit, vybrousit
- –TERACOVÉ STUPNĚ UKLÁDANÉ NA OCELOVÉ I NOSNÍKY
- –ZESPRÁ OMÍTKA–odlepat z 50%
- –LITINOVÉ OZDOBNÉ ZÁBRADLÍ–demontovat, obrousit, opálit, repasovat

G SKLADBA PODLAHY 1.NP–NEPODSKLEPENÁ ČÁST
- –NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–2–3 vrstvy+podložka, DLAŽBY)–odstranit
- –LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM–odbourat
- –BET. POTĚR TL. 100 MM–odbourat
- –HYDROIZOLACE –LEPENKA– odstranit
- –PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM–odbourat
- –ODKOP STÁVAJÍCÍ ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM

Ex SKLADBA PODLAHY 1.PP
- –NÁŠLAPNÉ VRSTVY (bet. potěr, místy dlažba)–odstranit
- –BET. POTĚR TL. 100 MM–odbourat
- –HYDROIZOLACE –LEPENKA– odstranit
- –PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM–odbourat
- –ODKOP STÁVAJÍCÍ ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 650 MM
v místnostech 005 a 006 =prohloubení podlahy o 500 mm

ZNAČENÍ HMOT

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY (PLNÉ CIHLY)

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠKUPÁREK	ING. ŠKUPÁREK	ING. ŠKUPÁREK		

INVESTOR: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	SPOL.	
STAVBA: **PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.**	Ik	
	MĚŘÍTKO	1:75
	FORMÁT A4	8
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	11/2018
	ZAK.ČÍSLO	11/2018
OBSAH VÝKRESU: **ŘEZ D–D – STÁVAJÍCÍ STAV**	ARCHIV. ČÍSLO: **1116–1**	ČÍS. VÝKR. **08**