

ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ STĚNY BEZE ZMĚN ZEVNITŘ NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+VÝMALBA, ZVENKU FASÁDA BEZE ZMĚN-NETÝKÁ SE STAVBY
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO PILÍŘŮ A DOZDÍVEK Z CIHEL PLNÝCH P10, NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100-150 MM, Z POROBET. TVÁRNIC (MAX.600 KG/M3) NA LEPIDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM ZE ZVUK TLUMÍCÍHO SÁDROKARTONU TL. 2x12,5 MM (2 x opláštění) NA TYPOVÉ OCELOVÉ PROFILY DOVNITŘ HLUKOVÁ IZOLACE Z TĚŽKÉ MIN. VATY TL. 100 MM (VLHKÉ MÍSTNOSTI-ZELENÝ SDK)
- ZDIVO NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚN TL. 400 MM, Z TERMOKÝCH TVÁRNIC P8 NA MALTU M5 (P+D) ZEVNITŘ HLADKÁ, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE ZATEPLENÍM MIN. VATOU TL. 140 MM
- ZDIVO NOVÝCH STŘEDNÍCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z TERMOKÝCH TVÁRNIC P10 NA MALTU M5 (P+D) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM (115 A 145 MM), Z TERMOKÝCH PŘÍČKOVEK NA MALTU M5 (P+D) OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C20/25
- ŽELEZOBETONOVÉ POTĚRY PODLAH, BETON C20/25, VÝZTUŽ Z KARISÍTĚ 100x100x5 NOVÉ ŽB VĚNCE, C20/25, 4ø14+TŘMÍNKY E6 ø250 MM NOVÉ ŽB PILÍŘE C30/37, 8xR20+TŘMÍNKY R10 ø200 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP FR. 16-63, HUTNIT Rdt=350 kPa
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ OCELOVÉ PRŮVLAKY+STAT. ZESÍLENÍ STROPU NAD 2.NP
- NOVÉ POSUVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY- SYSTÉMOVÝ VÝROBEK V HLINÍKOVÝCH RÁMECH
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY-VYŠŠÍ STANDARD, 2 ODSTÍNY+PÁSEK, FORMÁT OD 200x200 DO 600x400 (DO VÝŠE 2000 MM)
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY-PROTIPOŽÁRNÍ-červený 15 MM, NA KCI Z TYPOVÝCH PROFILŮ (pož.odol.EI152) (osazit vždy cca 150-200 mm pod nosnou kci stropu) OZVĚTRÁNÍ PODHLEDŮ PROŘ. MŘÍŽKAMI 100x100 MM- vždy 2 ks na místnost
- NOVÁ MADLA NA CHODBÁCH TVOŘENÁ HLINÍKOVOU KOSTROU A AKRYLURYLOVÝM KRYTEM NEHOŘLAVÁ, DETAILNÍ SPECIFIKACE V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A VÝKAZU VÝMĚR

NÍŽE VYKRESLENÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU, JE VYKRESLENO INFORMATIVNĚ VZHLEDEM K PROSTOROVÝM SOUVISLOSTEM



ROZNÁŠECÍ PROFILY POD SDK PŘÍČKAMI

POD SDK PŘÍČKY VE 2.NP NUTNO POUŽÍT ROZNÁŠECÍ PROFILY Z OCELOVÝCH PROFILŮ L ,U, I, PŘÍČKU NUTNO ROZNÉST DO I NOSNÍKŮ KLENEB TAK, ABY SE ŽÁDNOU PŘÍČKOU NEPŘITĚŽOVAL VRCHOL KLENBY !!!

PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH

NEZNAČENÝ, JSOU POUŽITY PLOCHÉ PŘEKLADY ZE SYSTÉMU ZDVA THERM, ALTERNATIVNĚ MOŽNO POUŽÍT OCELOVÉ PŘEKLADY L, I, U

OKNA

JSOU V CELÉM OBJEKTU JIŽ VYMĚNĚNÁ, JSOU EURO DŘEVĚNÁ, DVOJFALCOVÁ DF65, SMRK NAPOUDOVANÝ, DVOJSKLO Ug=1,0
PŘÍSTAVBĚNÁ ČÁST-OKNA BUDOU NOVÁ-EURO DŘEVĚNÁ, IZOLAČNÍ DVOJSKLA-POUŽÍT ZCELA SHODNÝ PROFIL I ÚPRAVU SE STÁVAJÍCÍMI OKNY

VSTUPNÍ DVEŘE- JSOU JIŽ ROVNĚŽ VYMĚNĚNY A BUDOU STÁVAJÍCÍ

OKNA-POLEPY FÓLIÍ

ČÁSTI OKEN, KTERÁ MAJÍ PARAPET NÍŽE NEŽ 850 MM BUDOU MÍT SPODNÍ TABULE SKLA OPATŘENY TRANSPARENTNÍ FÓLIÍ

PODHLEDY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH V 1.,2.,3.NP BUDE NOVĚ PROVEDEN
ZESPOD POD NOSNÝ STROP (mezera cca 150-200 mm) SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ PODHLED tl. 15 MM
V POTŘEBNÝCH MÍSTECH DO NĚJ OSADIT REVIZNÍ OTVORY

VNITŘNÍ OMÍTKY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENA NOVÁ HRUBÁ I HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA.
POD OMÍTKY BUDE NALEPENA A PŘESTĚRKOVÁNA PERLINKA A NA NI TEPRVE BUDE PROVEDEN ŠTUK
TÍMTO SE ZABRÁNÍ PROBLÉMŮM STYKŮ NOVÝCH A STARÝCH KONSTRUKCÍ A TAKÉ VZNIKU VLASOVÝCH TRHLINEK

VNITŘNÍ DVEŘE

BUDOU FOLIOVANÉ, PROFILOVANÉ, S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A OTĚRU, VYŠŠÍHO STANDARDU, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ
KONKRÉTNÍ DESIGN A DEKOR DVEŘÍ BUDE VYBRÁN INVESTOREM PŘI STAVBĚ
NA VŠECH OZNAČENÝCH DVEŘÍCH VODOROVNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ, ZVENKU
OZNAČENÉ DVEŘE JSOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, MAJÍ SAMOZAVÍRAČE, PANIKOVÉ ZÁMKY
DVEŘE OZNAČENÉ AL JSOU HLINÍKOVÉ, SPECIFIKACE DLE VÝPISU PRVKŮ

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY BUDOU ZABETONOVÁNY ZÁLIVKOVÝM BETONEM C30/37

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠKUPIENIK	ING. ŠKUPIENIK	ING. ŠKUPIENIK	

INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
STAVBA
PAVILON H- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.
OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
FORMÁT A4	8
STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2016
ZAK.ČÍSLO	11/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1116-1
ČÍS. VÝKR.	14