

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A

SKLADBA STŘECHY A STROPU NAD 3.NP
–HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC TL. 1,6 MM, VAKUOVĚ KOTVENÁ
–NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2
–IZOLACE EPS 100 S TL. 240 MM (100+140 MM)
–HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 10 MM
–CEMENTOVÝ POTĚR TL. 50 MM VE SPÁDU
–PLYNOSILKÁTOVÉ DESKY TL. 60 MM
–ŽELEZOBETONOVÁ SÍRŠNÍ DESKA TL. 100 MM
–UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 500 MM
–DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 20 MM
–OMÍTKA NA RABICOVĚ PLETIVU

- B

SKLADBA STROPU NAD 2.NP
–NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–3 vrstvy+podložka, místy DLAŽBY)
–LITÝ POTĚR TERACO TL. 20 MM
–BET. POTĚR TL. 100 MM +KARISITĚ
–ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25 MM
–NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 80/340 PO 900 MM+VZDUCHOVÁ MEZERA
–PRÍČNĚ UKLADANÉ DO OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ č. 340
–PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25 MM
–OMÍTKA NA RAKOSU

- C

SKLADBA STROPU NAD 1.NP
–NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–2–3 vrstvy+podložka, DLAŽBY)
–LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM
–BET. POTĚR TL. 40–50 MM
–HLINĚNÝ NÁSYP TL. 100–130 MM
–MALTA TL. 15–20 MM
–KLENBOVÝ STŘOP NAD 1.NP
(ciblv klenob místy narušeny, vypadené spárování, místy rozvolněno)
–OMÍTKA KLENĚB

- D

SKLADBA STROPU NAD 1.PP
–NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC–2–3 vrstvy+podložka, DLAŽBY)
–LITÝ POTĚR TERACO TL. 15–20 MM
–BET. POTĚR TL. 80 MM
–HLINĚNÝ NÁSYP TL. 190 MM
–MALTA TL. 15–20 MM
–KLENBOVÝ STŘOP NAD 1.PP
(ciblv klenob zespod narušeny, vypadené spárování, místy rozvolněno)
–OMÍTKA KLENĚB VELMI NARUŠENÁ, MÍSTY CHYBÍ, NUTNO DOPLNIT !!!

- E

SKLADBA PODLAHY 1.PP
–NÁŠLAPNÉ VRSTVY (bet. potěr, místy dlažba)
–BET. POTĚR TL. 100 MM
–HYDROIZOLACE –LEPENKA
–PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM

- F

SKLADBA SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODESTY
–NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠŤ–LITÉ TERACO
–TERACOVÉ STUPNĚ UKLADANÉ NA OCELOVÉ I NOSNÍKY
–ZESPOD OMÍTKA
–LITINOVÉ OZDOBNÉ ZÁBRADLÍ

ZNAČENÍ HMOT

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY (PLNĚ OHLY)

0.000–ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAYPROVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP					
ING. ŠNUPÁREK		ING. ŠNUPÁREK		ING. ŠNUPÁREK							
INVESTOR											
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ											
STAVBA											
SPEC.											
TK											
PAVLON H- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.Ó.											
							MĚŘÍTKO		1:75		
							POČET A4		2		
							STUPĚŇ		DPS		
							DATUM		11/2016		
ZAK.ČÍSLO											
11/2016											
ARCHIVNÍ ČÍSLO											
1116-1											
Čís. výkr.											
06											

OBSAH VÝKRESU	ŘEZ B-B – STÁVAJÍCÍ STAV
---------------	--------------------------