

NÁSTĚNNÁ RAMPA RN07-DN2



Poz.	Vybavení *		MAX osazení
1	Zásuvka 230 V ^		20 x °
1	Vypínač nepřímého (i nočního) osvětlení ^		
1	Zásuvka datová (RJ45) ^ (1/2 modulu 45mm)		
1	Zásuvka pro telefon ^ (1/2 modulu 45mm)		
-	Zdířka ochranného pospojení jednoduchá		
2	Rychlospojka medicínálních plynů ^		8 x
3	Medilišta L=400		2 x
6	Nepřímé osvětlení	Typ osvětlení zářivka (y)	viz ♠
7	Noční osvětlení 4 W		1 x
8	Přímé osvětlení 8 W nebo 36 W		1 x / 1x

Max přívody
3 x PLYN
4 x OKRUH ELEKTRO
(max. 5 zásuvek na okruh)

♠ Typ osvětlení	Příkon osvětlení
Poz.6 Nepřímé osvětlení	1x 28W, 2x 28W
	1x 39W, 2x 39W
	1x 54W, 2x 54W
	1x 80W, 2x 80W

Základní a nouzové napájení zásuvkových obvodů (ČSN 33 2000-7-710:2013)



Samostatná ochranná přepěťová ochrana na začátku linky

LEGENDA

- Rozváděč stěnový 800x300x2200+ nádstavba k podhledu pro vstup kabelů
- Spínač jednopólový 3559-A01345 řazení 1S,1So,+kryt 3559B-A00651214
- Přepínač seriový 3559-A05345 řazení 5,+kryt 3559B-A00652214
- Přepínač střídavý 3559-A06345 řazení 6,6So,+kryt 3559B-A00651214
- Přepínač křížový 3559-A07345 řazení 7,7So, +kryt 3559B-A00651214
- 62/50 125/50 250/100 — Uložení kabelu ve žlabuu MARS dle typu
- Uložení kabelu pod omítkou
- Kab. trasa ve žlabu MARS vedení napájecí z HR nad podhledem
- Kab. vedení ve žlabu MARS vedení odvod z rozváděčů nad podhledem
- Kab. vedení ve žlabu MARS napájecí vedení UPSnad podhledem

- A — Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.710.413.1.6.1 doplňující pospojování "antistatická podlaha"
- A 1 — Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.710.3.5, čl.710.3.6, čl.710.3.7 a tab. B1
- A 1 — Klasifikace DO pro zdravotnictví dle ČSN 33 2000-7-710 tab. A1 a tab. B1

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A — A - CLEAN S-MP LED8000-940 L1250 LDO
- B — B - PERLUCE O LED5000-830 Q620 EVG IP50 WH
- C — C - PRISMA LED HF 4200 FR L840
- D — D - AQUAFORCE LED 4300 HF L840 IP65
- E — E - PRISMA LED HF 2000 FR L840
- F — F - MIREL-L DI LED5800-840 EVG WH ASO1 - závisné
- H1 — H1 - COLLEGE LED6500-840 HFIX L1500
- I — I - COLLEGE LED4200-840 HF L1200
- II — II - COLLEGE LED4200-840 HFIX L1200
- P — P - pohybové čidlo
- K1 — K1 - WALL 10 1,5W GRAY CW MORÁ BARVA SVĚTLA
- X1 — X1 - BÍGL-S-211-EP-VYP,2x11W
- N1 — N1 - PURESIGN 150 AW NDA ERI - + piktogram
- N2 — N2 - ERGOSIGN C AW LED NDA + piktogram
- N3 — N3 - RESCLITE C ESCAPE AD NDA WH
- N4 — N4 - RESCLITE C WALL AW NDA IP65 WH

ZMĚNA			DATUM	PODPIS
	c			
	b			
	a			

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Paščák R.	Paščák R.	Paščák R.	ing.Šťupárek Š.

PAŠČÁK RUDOLF — Zámrsky 4886, 760 01 Zlín, IČO: 72551511, DIČ: CZ7202211111, tel.: +420 603 444 444, e-mail: info@pascak.cz

OKRES: Moravskoslezský | OBEC: Ostrava

INVESTOR: Moravskoslezský kraj

PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, p.o. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PŮDORYS 2NP - OSVĚTLENÍ

FORMAT	12 A4
DATUM	10.10.2017
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	RP-040-01-DPS
ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VÝKRESU
RP-040-01-DPS	D.1.4.7.b.03.