



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A - CLEAN S-MP LED8000-940 L1250 L00
- B - PERLUCE O LED5000-830 Q620 EVG IP50 WH
- C - PRISMA LED HF 4200 FR L840
- D - AQUAFORCE LED 4300 HF L840 IP65
- E - PRISMA LED HF 2000 FR L840
- F - MIREL-L DI LED5800-840 EVG WH ASQ1 - závislé
- H1 - COLLEGE LED6500-840 HFIX L1500
- I - COLLEGE LED4200-840 HF L1200
- I1 - COLLEGE LED4200-840 HFIX L1200
- P - pohybové čidlo
- K1 - GUIA-IVERLUX SE CA LED, DIODY MODRÁ BARVA
- X1 - BÍGL-S-211-EP-VYP,2x11W
- N1 - PURESIGN 150 AW NDA ERI + piktogram
- N2 - ERGOSIGN C AW LED NDA + piktogram
- N3 - RESCLITE C ESCAPE AD NDA WH
- N4 - RESCLITE C WALL AW NDA IP65 WH

LEGENDA

- Rozváděč stěnový 800x300x2200+ nádstavba k pohledu pro vstup kabelů
- Spínač jednopólový 3559-A01345 řazení 1S,1So,+kryt 3559B-A00651214
- Přepínač seriový 3559-A05345 řazení 5,+kryt 3559B-A00652214
- Přepínač střídaný 3559-A06345 řazení 6,6So,+kryt 3559B-A00651214
- Přepínač křížový 3559-A07345 řazení 7,7So, +kryt 3559B-A00651214
- Uložení kabelu ve žlabuu MARS dle typu
- Uložení kabelu pod omítkou
- Kab. trasa vedení pod omítkou
- Nástěnné rampy RN07-DN2

- A Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.7.10.4.13.1.6.1 doplňující pospojování "antistatická podlaha"
- 1 Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.7.10.3.5, čl.7.10.3.6, čl.7.10.3.7 a tab. B1
- Trída Klasifikace D0 pro zdravotnictví dle ČSN 33 2000-7-710 tab. A1 a tab. B1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

ZMĚNA	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

VYPRACOVAL Paščák R.		ODP.PROJ.PROFESE Paščák R.	KONTROLOVAL Paščák R.	ODP.PROJ.STAVBY ing.Šňupárek Š.	<div><div><div>PAŠČÁK RUDOLF</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>Ing.Šňupárek Š.</div></div><div><div>Žitkova 500</div><div>602 00 Brno</div><div>IČO: 253881000</div><div>DIČ: CZ000000000</div><div>Pracovní listy a výkresy elektronické a papírové</div><div>Všechny výkresy a dokumenty musí být opatřeny podpisem a razítkem projektanta a schváleny vedoucím oddělení projektování</div></div></div>	
OKRES: Moravskoslezský			OBEC: Ostrava			
INVESTOR: Moravskoslezský kraj						
PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, p.o. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					FORMAT	3 A4
					DATUM	18.10.2017
					STUPEN	DPS
					MERITKO	1:100
					ZAK.CISLO: RP-040-01-DPS	
PŮDORYS 1PP-OSVĚTLENÍ					ARCHIVNÍ CISLO RP-040-01-DPS	C.VYKRESU D.14.7.b.01.