



ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
600	800	Přípojková skřín	SS100	400		
100	SS100	Rozváděč hlavní	RH1	400	141.2	
1	RH1	Rozváděč 1NP	R1	400	39,5	
2	RH1	Rozváděč 2NP	R2	400	36,7	
3	RH1	Rozváděč 3NP	R3	400	33,5	
4	700	Rozváděč DA-napájení	R4	400	31,42	
5	RH1	Rozváděč kompenzace	RK5	400	22.00	
101	RH1	Osvětlení	L1.101	230	0.39	
102	RH1	Osvětlení	L1.102	230	0.28	
103	RH1	Osvětlení	L1.103	230	0.64	
104	RH1	Osvětlení	L1.104	230	0.13	
105	RH1	Osvětlení	L1.105	230	0.16	
106	RH1	Osvětlení	L1.106	230	0.18	
201	RH1	Zásuvky	Z1.201	230	1.60	
202	RH1	Zásuvky	Z1.202	230	0.60	
203	RH1	Zásuvky	Z1.203	230	0.80	
204	RH1	Zásuvky	Z1.204	230	0.40	
301	RH1	Zásuvky	Z1.301	400	3.00	
302	RH1	Zásuvky	Z1.302	400	3.00	
1000	RH1	TOTAL STOP	SB1.1000/1	230		
1002	RH1	CENTRAL STOP	SB1.1002/1	230		
400	RH1	Rozváděč DA	R-DA400	400	31.42	
400301	R-NO200	VZT pož.ventilátor	M400301	400	5.60	
400302	R-DA400	Výtah	M400302	400	9.20	
4209	R-DA400	Posuvné vstupní dveře	M4209	230	0.20	
11	R-DA400	Rozváděč 1NP_DA	R-DA11	400	6.72	
22	R-DA400	Rozváděč 2NP_DA	R-DA22	400	8.40	
33	R-DA400	Rozváděč 3NP_DA	R-DA33	400	8,4	
200	R-DA400	Rozváděč NO	R-NO200	230	3.18	
901	R-NO200	Osvětlení	L901	230	0.48	
111	R-NO200	Rozváděč 1NP_NO	R-NO11.1	230	0.6	
112	R-NO200	Rozváděč 1NP_NO	R-NO11.2	230		
113	R-NO200	Rozváděč 1NP_NO	R-NO11.3	230		
221	R-NO200	Rozváděč 2NP_NO	R-NO22.1	230		
222	R-NO200	Rozváděč 2NP_NO	R-NO22.2	230		
223	R-NO200	Rozváděč 2NP_NO	R-NO22.3	230		
331	R-NO200	Rozváděč 3NP_NO	R-NO33.1	230	1.3	
332	R-NO200	Rozváděč 3NP_NO	R-NO33.2	230	1,3	
333	R-NO200	Rozváděč 3NP_NO	R-NO33.3	230	1,3	
500	800	HUP hlavní	MET1			
5001	MET1	HUP 1PP	DB11			

ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
501	MET1	HUP 1NP	MDB1			
5011	MDB1	HUP1	DB11			
5012	MDB1	HUP2	DB12			
5013	MDB1	HUP3	DB13			
502	MET1	HUP 2NP	MDB2			
5021	MDB2	HUP1	DB21			
5022	MDB2	HUP2	DB22			
5023	MDB2	HUP3	DB23			
503	MET1	HUP 3NP	MDB3			
5031	MDB3	HUP1	DB31			
5032	MDB3	HUP2	DB32			
5033	MDB3	HUP3	DB33			
1101	R1	Osvětlení	L1.101	230	1,13	
11011	R1	Ovládání chodba	SB1.1011	230		
1102	R1	Osvětlení	L1.102	230	2,04	
11021	R1	Ovládání	SB1.102	230		
1103	R1	Osvětlení	L1.103	230	1,62	
1104	R1	Osvětlení	L1.104	230	10,08	
1105	R1	Osvětlení	L1.105	230	2,04	
1106	R1	Osvětlení	L1.106	230	4,74	
1107	R3	Osvětlení	L1.107	230	4,4	
1108	R1	Osvětlení	L1.108	230	6,6	
1109	R1	Osvětlení	L1.109	230	3,12	
1110	R1	Osvětlení	L1.110	230	6,44	
1111	R1	Osvětlení RN07-DN2	L1.111	230		
1112	R1	Osvětlení RN07-DN2	L1.112	230		
1113	R1	Osvětlení RN07-DN2	L1.113	230		
1114	R1	Osvětlení RN07-DN2	L1.114	230		
1118	R1	Osvětlení RN07-DN2	L1.118	230		
1119	R1	Osvětlení RN07-DN2	L1.119	230		
1201	R1	Zásuvky	Z1.201	230	2.00	
1202	R1	Zásuvky	Z1.202	230	1.00	
1203	R1	Zásuvky	Z1.203	230	1.20	
1204	R1	Zásuvky	Z1.204	230	1.00	
1205	R1	Zásuvky	Z1.205	230	1.20	
1206	R1	Zásuvky	Z1.206	230	2.00	
1207	R1	Zásuvky	Z1.207	230	2.00	
1208	R1	Zásuvky	Z1.208	230	2.00	
1209	R1	Zásuvky	Z1.209	230	0.80	
1210	R1	Zásuvky	Z1.210	230	0.60	
1211	R1	Zásuvky	Z1.211	230	0.40	
1212	R1	Zásuvky	Z1.212	230	0.60	
1213	R1	Zásuvky	Z1.213	230	0.80	


LIST C.: 6 LISTU: 2		SEZNAM SPOTŘEBIČŮ			ARCHIVNI ČÍSLO: RP-040-01-DPS	
		OBJ.C.,PJ: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	ZAK.ČÍSLO: TR016000000	AKCE: PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	VYKRES ČÍSLO: D.1.4.7.b.26.	
PROVEDL: Paščák R.		DATUM: 30.10.2017	INVESTOR: Moravskoslezský kraj			

ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
2119	R2	Osvětlení RN07-DN2	L2.119	230		
2201	R2	Zásuvky	Z2.201	230	2.00	
2202	R2	Zásuvky	Z2.202	230	1.00	
2204	R2	Zásuvky	Z2.203	230	1.00	
2205	R2	Zásuvky	Z2.204	230	1.20	
2206	R2	Zásuvky	Z2.205	230	2.00	
2207	R2	Zásuvky	Z2.206	230	2.00	
2208	R2	Zásuvky	Z2.207	230	0.80	
2209	R2	Zásuvky	Z2.208	230	0.60	
2210	R2	Zásuvky	Z2.209	230	0.40	
2211	R2	Zásuvky	Z2.210	230	0.60	
2212	R2	Zásuvky	Z2.211	230	0.60	
2213	R2	Zásuvky	Z2.212	230	0.80	
2214	R2	Zásuvky	Z2.213	230	0.40	
2215	R2	Zásuvky	Z2.214	230	2.00	
2216	R2	Zásuvky	Z2.215	230	0.20	
2217	R2	Zásuvky	Z2.216	230	1.00	
2218	R2	Zásuvky	Z2.217	230	0.60	
2219	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.218	230	1.60	
2220	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.219	230	1.60	
2221	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.220	230	1.60	
2222	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.221	230	1.60	
2223	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.222	230	1.60	
2224	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.223	230	1.60	
2225	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.224	230	1.60	
2226	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.225	230	1.60	
2227	R2	Zásuvky RN07-DN2	Z2.227	230	1.60	
2301	R2	Sporák	EH2.301	400	7.00	
22201	R-DA22	Zásuvky DATA	Z DA.22.201	230	0.20	
22202	R-DA22	Zásuvky EZS	Z DA.22.202	230	0.20	
22203	R-DA22	Zásuvky PS	Z DA.22.203	230	0.20	
22115	R-DA22	Osvětlení RN07-DN2	LDA.22.115	230		
22116	R-DA22	Osvětlení RN07-DN2	LDA.22.116	230		
22204	R-DA22	Zásuvky RN07-DN2	Z DA.22.204	230	1.60	
22205	R-DA22	Zásuvky RN07-DN2	Z DA.22.205	230	1.60	
22206	R-DA22	Zásuvky RN07-DN2	Z DA.22.206	230	1.60	
22207	R-DA22	Zásuvky RN07-DN2	Z DA.22.207	230	1.60	
22208	R-DA22	Zásuvky RN07-DN2	Z DA.22.208	230	1.40	
22209	R-DA22	Přívod mediptylny-SP-P	Z DA.22.209	230		
2901	R-DA22	Osvětlení nouzové	L NO.22.901	230	1.28	
2902	R-DA22	Osvětlení nouzové	L NO.22.902	230	0.33	
2903	R-DA22	Osvětlení nouzové	L NO.22.903	230	0.53	
3102	R3	Osvětlení	L3.102	230	3.00	
31021	R3	Ovládání chodba	SB3.103	230		

LIST C.: LISTU:		6 4		SEZNAM SPOTŘEBIČŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: RP-040-01-DPS	
		OBJ.C.,PJ: SILNOPROUDÁ ELEKTROENERGETIKA		ZAK.ČÍSLO: TR0166001ADPS		AKCE: PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA		VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.7.b.26.
PROVEDL: Paščák R.		DATUM: 30.10.2017		INVESTOR: Moravskoslezský kraj				

D.1.4.7.b.26.

[illegible]

LIST C.: LISTU:	6 6	SEZNAM SPOTŘEBIČŮ		ARCHIVNÍ ČÍSLO: RP-040-01-DPS
	OBJ.C.,PJ: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ZAK.ČÍSLO: R07-000004DPS	AKCE: PVILON "H" -STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.7.b.26.
	PROVEDL: Pašćák R.	DATUM: 30.10.2017	INVESTOR: Moravskoslezský kraj	