



Poz.	Vybavení *		MAX osazení
1	Zásuvka 230 V ^		20 x °
1	Vypínač nepřímého (i nočního) osvětlení ^		
1	Zásuvka datová (RJ45) ^ (1/2 modulu 45mm)		
1	Zásuvka pro telefon ^ (1/2 modulu 45mm)		
-	Zdířka ochranného pospojení jednoduchá		
2	Rychlospojka medicinálních plynů ^		8 x
3	Medilišta L=400		2 x
6	Nepřímé osvětlení	Typ osvětlení zahrnuto (v)	viz ▲
7	Noční osvětlení 4 W		1 x
8	Přímé osvětlení 8 W nebo 36 W		1 x / 1x

Max přívody

3 x PLYN

4 x OKRUH ELEKTRO

(max. 5 zásuvek na okruh)

▲ Typ osvětlení	Příkon osvětlení
Poz.6 Nepřímé osvětlení	1x 28W, 2x 28W
	1x 39W, 2x 39W
	1x 54W, 2x 54W
	1x 80W, 2x 80W



Příklad uspořádání uzemnění a ochranných vodičů



ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Legenda

Označení	Název	Poznámka
C	Cizí vodivá část	
C1	Vodovodní potrubí, kovové, přívod zvenku	Nebo potrubí dálkového vytápění
C2	Odpadní vodovodní potrubí, kovové, odpad van	
C3	Plynové potrubí s izolační vložkou, kovové, přívod zvenku	
C4	Klimatizace	
C5	Systém vytápění	
C6	Vodovodní potrubí, kovové, např. v koupelně	Viz IEC 60364-7-701 701.415.2:2006
C7	Odpadní vodovodní potrubí, kovové, např. v koupelně	Viz IEC 60364-7-701 701.415.2 z roku 2006
D	Izolační vložka	
MDB	Hlavní rozváděč (*main distribution board*)	
DB	Rozváděč (*distribution board*)	Napájený z hlavního rozváděče
MET	Hlavní uzemňovací svorka (*main earthing terminal*)	Viz 542.4
SEBT	Svorka doplňujícího pospojování (*supplementary equipotential bonding terminal*)	
T1	Základový zemnič v betonu nebo v půdě	Viz 542.2
T2	Zemnič pro LPS, pokud je nutný	Viz 542.2
LPS	Systém ochrany před bleskem (*lightning protection system*)	
PE	Svorka (svorky) PE v rozváděči	
PE/PEN	Svorka (svorky) PE/PEN v hlavním rozváděči	
M	Neživá část	
1	Ochranný vodič (PE)	Viz kapitola 543 Průřez, viz 543.1 Typ ochranného vodiče, viz 543.2 Elektrická spojitost, viz 543.3
1a	Ochranný vodič nebo vodič PEN, pokud je, přivedený z napájecí sítě	
2	Ochranný vodič pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce	Viz 544.1
3	Ochranný vodič doplňujícího pospojování	Viz 544.2
4	Svod systému ochrany před bleskem (LPS)	
5	Uzemňovací přívod	Viz 542.3

Jestliže je instalován systém ochrany před bleskem, jsou doplňující požadavky uvedeny v IEC 62305-3:2006 v článku 6, zvláště se jedná o požadavky v 6.1 a 6.2.

LEGENDA

- HUP pro napojení pospojování a antistatické podlahy
- SEBT — Krabice v rozích místnosti pro připojení antistatické podlahy
- Svorka pro vyrovnání potenciálu SVP-6
- Svorka pro připojení potenciálu dvojitá 24/95-0-0069
- Uložení kabelu ve žlabu JUPITER dle typu
- Uložení kabelu a zásuvek ve žlabu parapetním dle typu
- Uložení kabelu pod omítkou
- Kab. trasa ve žlabu JUPITER vedení napájecí z HR nad podhledem
- Kab. vedení ve žlabu JUPITER vedení pro CT rendgen nad podhledem
- Kab. vedení v parapetním kanále PK 110x70 D

A — Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.710.413.1.6.1 doplňující pospojování "antistatická podlaha"

1 — Zdravotnický prostor dle ČSN 33 2000-7-710 čl.710.3.5, čl.710.3.6, čl.710.3.7 a tab. B1

Klasifikace D0 pro zdravotnictví dle ČSN 33 2000-7-710 tab. A1 a tab. B1

Pokud není uvedeno jinak je montážní výška vypínačů a zásuvek 1200mm od podlahy.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

ZMĚNA			DATUM		PODPIS	
	c					
	b					
	a					

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Paščák R.	Paščák R.	Paščák R.	ing.Šlupárek Š.

PAŠČÁK RUDOLF — Zábřeh 600 — tel.: 583 412 111, 583 412 112, 583 412 113, 583 412 114, 583 412 115, 583 412 116, 583 412 117, 583 412 118, 583 412 119, 583 412 120, 583 412 121, 583 412 122, 583 412 123, 583 412