



LEGENDA :

- KOAX.KABEL BELDEN H125 AI PE ANTENNI SYSTEM
- KOAX.KABEL BELDEN H125 AI WHITE PVC (LSOH - DLE PBR), ROZVODY
- BLESKOJISTKA
- UC. ZASUVKA KONCOVA TV/IR/SAT (-2 dB)

POZNÁMKA:

PRIJEM DVB-T/T2 SIGNALU , BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE VSTUPNIHO MERENI PARAMETRU DVB

PROFESE ELEKTRO ZAJISTI SAMOSTATNE JISTENY PRIVOD DO ROZVADECU STA (10A) ,DALE PRIVOD

VODICE POSPOJOVANI CY/CYA 16 mm2 ZZ DO ROZVADECU STA A MEZI STOZAREM STA A ROZVADECEM STA.

DODAVATEL HROMOSVODU ZAJISTI UMISTENI ANTENNI SYSTEMU DO ZONY LPZ0B (ODDALENY HROMOSVOD)

KE KAŽDÉ ZÁSUVCE A POZICI STA BUDE SOUBĚŽNĚ INSTALOVÁN 1x DATOVÝ KABEL CAT.6 LSOH

PRO BUDOUČÍ NAPOJENÍ TV NA SÍŤ LAN (PŘÍPRAVA IP TELEVIZE). KABEL BUDE OPATŘEN KONEKTOREM A UKONČENÝ

NA STRANĚ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE V DATOVÉ ZÁSUVCE (KOMPLETNÍ SESTAVA) A NA STRANĚ DATOVÉHO

ROZVADĚČE V SAMOSTATNÉM DATOVÉM PATCH PANELU CAT.6, KTERÝ NEBUDE NAPOJEN DO ŽÁDNÉHO

AKTIVNÍHO PRVKU V DATOVÉM ROZVADĚČI A BUDE SLOUŽIT POUZE JAKO PŘÍPRAVA PRO BUDOUČÍ VYUŽITÍ

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK			
INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ				SPEC.	
STAVBA				TK	
PAVILON H- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.				MĚŘÍTKO	1:75
				POČET A4	6
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	11/2016
SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE				ZAK.ČÍSLO	11/2016
OBSAH VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
BLOKOVÉ SCHÉMA - STA				1116-1	SLP-11