


POZNÁMKA :  
INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62305–1 AŽ ČSN EN 62305–4.  
ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNĚ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY SMÍ BÝT MAX. 2 Ω. UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD PLOCHOU A 20 cm NAD PLOCHOU OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.  
ZEMNÍ SOUSTAVA JE TVOŘENA PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM VE VZDALENOSTI min. 1m OD OBJEKTU V HLoubCE 60 – 80cm. POKUD KŘÍŽUJE JINÉ SÍŤE, JE ULOŽEN 10 cm POD TĚMITO SÍŤEMI. PŘI SOUBĚHU SE SÍŤEMI MUSÍ BÝT ULOŽEN VE VZDALENOSTI min.10 cm.

NA STŘEŠE JE VYTVOŘENA MŘÍŽOVÁ PROPOJOVACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn Ø8. SOUSTAVA JE ULOŽENA NA PODPĚRÁCH VE VÝŠCE min. 10 cm NAD STŘECHOU NEBO VEDENÁ PO ATICE. VZDALENOST PODPĚR JE 1m. NA ATICE VODIČE JSOU UPEVNĚNÝ K FALCOVÁNÍ VHODNÝMI PŘÍCHÝTKAMI. VŠECHNY SVODY JSOU VEDENY NA PLOCHU ZKUSĚBNÍ SVORKY JSOU UMÍSTĚNÝ NA 180cm NAD TERÉNEM. PŘEDMĚTY VYČNÍVAJÍCÍ NAD STŘECHOU BUDOU CHRÁNĚNÝ ODDALENÝMI JIMAČI. POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY A VELKÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘIPOJIT NA DVOU MÍSTECH. ZKUSĚBNÍ SVORKY BUDOU OČÍSLOVANY.

INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OLOMOUCKÁ 470/86, PŘEDMĚSTÍ 746 01 OPAVA				GENERALNÍ PROJEKTANT :  ATELIER EMMET, s.r.o., Otoka 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: OPAVA – Předměstí					
PROJEKTANT PROJESE:		ING. JOSEF NEŽVAL KONTAKT: +420 605310610					
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEŽVAL					
STAVBA		<div>DOMOV SESTER V OPAVĚ</div> <div>PŘÍSTAVBA VÝTAHU</div> <div>A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY</div>				STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
OBJEKT						ZAK. ČÍSLO : ČÍSLO : ČÍSLO :	
NÁZEV VÝKRESU						EM. 2016 - 149 ČERVEN 2017	
PUDORYS UZEMNĚNÍ A HROMOSVODU						MĚŘÍTKO : 1:100	