

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 12.4.2019

ZADAVATEL: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlem: Olomoucká 470/84, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupený: MUDr. Ladislav Václavec, MBA - ředitel
IČO: 47813750

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Pavilon H – stavební úpravy a přístavba

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve vysvětlení č. 2 bylo na dotaz uchazeče k vytvoření průhledu ve stávajících dveřích uvedeno:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dod+mont.-vytvoření průhledu 0,06 m² z požárního skla do stávajících požárních dveří EI30DP3-Sm-C 1650/2070 mm – mezi chodbou a vedlejším traktem se schodištěm dialýzy v 1, 2. A 3. NP. Osazení koordinátoru zavírání do těchto dveří.

Dle našeho názoru každým zásahem do stávajících požárních dveří dojde k tomu, že jejich požární vlastnosti již nebudou garantovány z výroby, tedy dveře ztratí požadovanou požární odolnost.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak byl tento zásah do dveří myšlen a jakým způsobem budou dodrženy protipožární parametry stávajících dveří.

Odpověď:

Jedná se o stávající dvoukřídlé požární dveře v kovovém provedení vyrobené na míru, které jsou téměř nové, minimálně používané. PBR v novém stavu stanoví nutnost vytvoření průhledu 0,06 m² z požárního skla do výplně těchto stávajících požárních dveří. Bylo by neekonomické vyrábět kvůli této změně nové požární dveře. Firmy, které tyto požární dveře na míru vyrábějí, budou po této úpravě schopny vystavit na takto upravené dveře nový požární certifikát na celé dveře. Nejde o zásah do nosné konstrukce dveří, jen do výplně jednoho z křídel.

Dotaz: Žádáme zadavatele o bližší popis a návrh technického řešení se zakreslením stávající konstrukce dveří s vytvořeným průhledem. Dále žádáme zadavatele o sdělení, který výrobce dodával stávající dveře tak, aby bylo možno jej oslovit o sdělení ceny této úpravy. Nikdo jiný než výrobce by do těchto stávajících dveří neměl zasahovat. Dveře se vždy posuzují z hlediska požadavků na požární odolnost jako celek (neposuzují se tedy jeho jednotlivé části samostatně).

Odpověď:

Přikládáme fotografii těchto dveří a štítku s typem požárního skla. Průhled 0,06 m² bude vytvořen výměnou menšího prosklení za prosklení čiré, na jehož část se nalepí mléčná neprůhledná folie tak, aby 0,06 m² zůstalo průhledné. Zadavatel sděluje, že tuto úpravu dveří-výměnu skla může provést kterákoliv firma s certifikací pro výrobu obdobného typu požárních dveří. Zadavatel nezná výrobce těchto konkrétních dveří, dveře nejsou v záruce.

Bez změny VV



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V oddíle VZT položka 6.02 je uvedena protidešťová žaluzie. Ve stavebním výkaze výměr (slepém rozpočtu) je uvedena položka č. 345, kde je opět uvedena žaluzie s odkazem na zámečnický výrobek 1/Z. Dle našeho názoru se jedná o totožnou protidešťovou žaluzii.

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby upřesnil, zda se jedná o zdvojenou položku, či zda se jedná o dvě různé protidešťové žaluzie.

Odpověď:

Nejedná se o zdvojenou položku, v části VZT je protidešťová žaluzie vzduchotechnická, ve stavební části se jedná o krycí pozinkovanou zámečnický vyrobenou žaluzii, která zajistí odsouhlasený vnější vzhled památkově chráněné fasády

Bez změny VV

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve stavebním výkaze výměr (slepém rozpočtu) je položka č. 116 Torkretový plášť z aktivované malty. Takto definovaná položka by se měla dle upřesnění firmy RTS skládat ze tří vrstev po jednom centimetru s tím, že tzv. torkret je ponechán v hrubém stavu. Omítková směs je pak cementová. Dále platí, že směs je nanášena stříkáním pod tlakem min. 0,35 MPa

Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení, zda u položky č. 116 bylo uvažováno s jejím provedením dle výše uvedeného postupu a technologie.

Odpověď:

Ano, bylo.

Bez změny VV

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve stavebním výkaze výměr (slepém rozpočtu) je položka č. 186 Dodávka a montáž požární ucpávka a manžety pr. 50 – 150 mm.

Dotaz: Žádáme zadavatele o bližší upřesnění těchto ucpávek, neboť se jedná o finančně významnou stavební práci, kde je bez bližšího popisu nemožné stanovit relevantní cenu za dodání a montáž těchto ucpávek.

Odpověď:

Umístění a použití požárních ucpávek je uvedeno v PBŘ stavby, zde je definováno cituji:

" Svislé kanalizační potrubí bude utěsněno manžetami v suterénu s odolností EI 60, v nadzemních podlažích

v 1. a 2. NP EI 30 odbornou firmou. Těsnění je aplikováno směrem zdola nahoru.

Rozvody studené pitné vody, teplé vody, cirkulační potrubí teplé vody, rozvody ústředního topení budou

při průchodu požárními stěnami a požárním stropem těsněné na hodnotu požární odolnosti EI 60 v 1. PP,

EI 45ve III. SPB a EI 30 ve II. SPB."

Množství a druhy potrubí jsou uvedeny v dokumentaci ZTI. Požární ucpávky jsou dále definovány a použity pro kabely a potrubí O2 mezi jednotlivými požárními úseky-podlažními, toto je definováno v profesích elektro, slaboproud a mediaplýny.

Bez změny VV

S pozdravem

Blanka Dosedělová

Tel.: 603 169 816, email: blankadosedelova@seznam.cz