

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5 ZE DNE 17.4.2019

ZADAVATEL: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlem: Olomoucká 470/84, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupený: MUDr. Ladislav Václavec, MBA - ředitel
IČO: 47813750

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Pavilon H – stavební úpravy a přístavba

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr položky č. 42 – Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tl. 400 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,37$ MPa, součinitel prostupu tepla $U'_{0,22}$ W/m².K

Dotaz: Žádáme zadavatele o upřesnění typu cihelných tvarovek, které mají být použity na toto zdivo. Dle sdělení výrobce se tyto tvarovky v tomto požadovaném rozměru již nevyrábějí (výrobci pálených tvárnic vyrábí zdivo buď tl. 380 mm nebo tl. 440 mm a to v různých typech provedení). Žádáme zadavatele, aby upřesnil, v jaké tloušťce a jakých charakteristických vlastnostech (pevnost, součinitel prostupu tepla, broušené, nebroušené, na zdi maltu nebo maltu na tenké spáry, na zdící pěnu apod.) má být požadované zdivo provedeno.

Obdobně žádáme zadavatele o upřesnění cihelných tvarovek i u zdiva tl. 300 mm a 500 mm (pol. Č. 41 43)

Odpověď:

V době zpracování projektové dokumentace byly tvarovky tl. 400 mm na trhu k dispozici. Uchazeč je může nahradit tvarovkami tl. 380 mm na pero a drážku. Pevnost v tlaku u tvarovek bude P10, budou zděny na maltu třídy M5. Totéž platí obdobně pro zdivo tl. 300 mm a 500 mm. Uchazeč může rovněž použít broušené tvarovky, a to při zachování pevnosti zdiva P10. Tepelně izolační vlastnosti budou odpovídat dané tloušťce tvarovky a není zde žádný nadstandardní požadavek, protože zdivo je zatepleno.

Bez změny VV.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výkazu výměr je položka č. 82 – 936311113R00 Zabetonované potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XAZ, o ploše otvoru do 0,25 m² (uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo stěnách nádrží z betonuvodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění). Výměry položky jsou 0,2*0,2*16*17 s celkovým množstvím 10,88 m³.

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby prověřil, zda požadované práce odpovídají náplni zvolené položky a danému množství, a aby upřesnil, kde se budou tyto práce provádět a v jakém množství

Odpověď:

Ve výkazu výměr je k této položce poznámka-*porovnávací položka pro zabetonování stáv. komínů*. Jedná se o zabetonování stávajících komínových průduchů. Výměra i náplň je v pořádku. Popis o které průduchy jde je ve všech výkresech půdorysů.

Bez změny VV.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve výkazu výměr je položka č. 153 – 622003 Dod+mont příplatek na zřízení vodorovného a svislého členění (nuty, římsy, drážky)

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby upřesnil, zda je v této položce i cena za podstřešní římsu (tato podstřešní římsa není nikdy ve VV samostatně uvedena) a zda mohou být na KZS z minerální vaty použity profilované desky z EPS imitující nuty včetně příslušné povrchové úpravy. Pokud nelze využít nut provedených v deskách EPS, žádáme zadavatele o upřesnění materiálu a technologického postupu, který bude použit na vytvoření těchto nut. Zároveň žádáme o bližší popis těchto fasádních profilů (římsy, nuty, drážky), protože v projektové dokumentaci nejsou nikdy blíže popsány rozměry a provedení těchto fasádních profilů.

Odpověď:

V položce 153 je i cena za podstřešní římsu. Výměra položky tomu odpovídá. Na KZS z minerální vaty budou použity profilované desky z tvrzené minerální vaty imitující nuty včetně příslušné povrchové úpravy. Veškeré tyto prvky budou vyrobeny v dílně jako prefa výrobky a k fasádě budou kotveny jako hotové výrobky pomocí speciálních kotev, trnů a lepidel.

Bez změny VV.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve stavebním výkaze výměr (slepém rozpočtu) je položka č. 186 Dodávka a montáž požární ucpávka a manžety pr. 50 – 150 mm. Požární ucpávky a manžety jsou však zároveň obsaženy i v jednotlivých rozpočtech profesí, jako je ZTI nebo elektro. Dle našeho názoru se jedná o chybně uvedené zdvojené položky.

Dotaz: Žádáme zadavatele o bližší upřesnění těchto ucpávek a manžet co do typu, počtu s upřesněním jednotlivých výkazů výměr, kde budou tyto ucpávky a manžety obsaženy

Odpověď:

Typy ucpávek a manžet jsou uvedeny v jednotlivých profesích projektu a osazují se dle typů jednotlivých potrubí, kabelů prostupů. Nejedná se o zdvojené položky. Na dotaz již bylo podrobně odpovídáno v minulých dotazech.

Bez vlivu na VV.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ve výkaze výměr 6-rozpočet UT – část 3 – odpočtový rozpočet nakoupeného materiálu je většina položek uvedena s ceníkovým číslem příslušné položky. Takto popsaná položka obsahuje kromě nosného materiálu i materiál podružný a obsahuje rovněž náklady na práci spojenou s provedením této položky

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby upřesnil, jakým způsobem se mají ocenit izolace tepelné a profese UT se zohledněním nakoupeného materiálu. Výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, nejsou jednoznačně definovány a umožňují různý výklad. Dle našeho názoru by měl být sestaven pro tepelné izolace a profese UT výkaz výměr, který v každé jednotlivé položce zohlední, zda je součástí této položky nosný materiál či nikoliv. Takto definovaný výkaz výměr by pak jednoznačně určil způsob, jakým mají být jednotlivé položky oceněny (např. Položka s ceníkovým číslem 733163102R00 by mohla mít text - Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm **bez dodávky potrubí**).

Odpověď:

Veškerý podružný materiál a veškerou práci související s osazením a montáží nakoupených komponentů musí dodat zhotovitel. Uchazeč nacení pouze potrubí, izolace, kohouty, šroubení a otopná tělesa takovými cenami, za které by je byl schopen nakoupit u svého dodavatele topenářského materiálu. K cenám si připočte dle svého uvážení manipulační přírážku.

Bez vlivu na VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek

Datum: 16.5.2019

Hodina: 10:00

S pozdravem

Blanka Dosedělová

Tel.: 603 169 816

email: blankadosedelova@seznam.cz