

Držák podpůrné trubky Ø 40 - 50 mm na stěnu s nastavitelnou délkou 150 ÷ 200 mm kat.č. 105 344

Držák pro jímací tyče D 40 a DEHNcon-H na stěnu s nastavitelnou délkou 400 ÷ 700 mm kat.č. 105 343

Podpůrná trubka GFK s vodičem HVI

- Chodníková revizní krabice se zkušební svorkou

04				
03				
02				
01				
00	02/2018		Ing. Černochová Štihelová	Ing. David Valenčin
REVIZE:	DATUM:	POPIS ZMĚNY	KONZULTANT:	ZODP. PROJEKTANT:

ZPRACOVATEL: suntel SUNTEL GROUP, s.r.o, Březnická 5602, Zlín tel.: +420 777 461 111; www.suntel-group.com	OBJEDNATEL: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková org. El. Krásnohorské 321 738 18 Frýdek-Místek
AKCE: Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku, E. Krásnohorské 321, 73818 Frýdek-Místek (pavilony A – E)	
	STUPEŇ: AS BUILT
NÁZEV VÝKRESU: Ochrana pře bleskem – řez D1	SAC: / NÁZEV LOKALITY: NEMFM
	MĚŘÍTKO: --- / Č. VÝKRESU: OB18-02-06