

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY

JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3


## LEGENDA

————— STÁVAJÍCÍ


————— NOVÝ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>DELANTE</div> <div>Ondřej Mazal, IČ: 86868110</div> <div>Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice</div>		
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL			
Objednatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek			FORMÁT	2 x A4	
Akce: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU PRO BUDOVY A-E NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU			DATUM	01/2018	
			ÚČEL	DPS	
			Č. ZAKÁZKY	1780	
Profese: SI			Objekt: SO 01	Č. KOPIE	
Obsah:  SCHÉMATA NAPÁJENÍ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
			-	D1.01.03-101	


## STÁVAJÍCÍ STAV

RH-NB-2  
DRUHÝ VÝVOD, POLE Č. 4


STÁVAJÍCÍ ZDROJ CHLADU

2x CYKY 3x95+50mm<sup>2</sup>  
+ 2x CYA 50mm<sup>2</sup>


## NOVÝ STAV

RH-NB-2  
DRUHÝ VÝVOD, POLE Č. 4

NOVÝ ZDROJ CHLADU

2x CYKY 3x95+50mm<sup>2</sup>  
+ 2x CYA 50mm<sup>2</sup>

## STÁVAJÍCÍ STAV



## NOVÝ STAV

